

СДСПБ



Система добровольной сертификации в области пожарной безопасности «Прибор-Эксперт»

регистрационный № РОСС RU.31588.04ОЦН0 от 02.12.2016 года

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.31588.04ОЦН0.ОС05.01364

0002867

(номер сертификата соответствия)

(счетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение
заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «ЭТИЗ Композит». Адрес: 119192,
РОССИЯ, город Москва, Ломоносовский проспект, дом 43, корпус 2, цок. эт., пом. 1,
комн. 21. ОГРН: 1167746555173. Телефон/Факс: +7 (495) 775-02-50

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение
изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «ЭТИЗ Композит». Адрес: 119192,
РОССИЯ, город Москва, Ломоносовский проспект, дом 43, корпус 2, цок. эт., пом. 1,
комн. 21. ОГРН: 1167746555173. Телефон/Факс: +7 (495) 775-02-50

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа
по сертификации, выдавшего сертификат
соответствия)

Орган по сертификации ООО "Вега" Адрес: 107078, Россия,
Москва, улица Садовая-Спасская, дом 17/2, этаж 2, помещение
1. Телефон: +7-909-356-1455. Адрес электронной почты:
vega.infor@yandex.ru. Аттестат аккредитации № РОСС
RU.31588.04ОЦН0.ОС05

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции,
позволяющая провести идентификацию)

Лист плоский и профилированный из полимерных композитных материалов, Торговой
марки COMPOGLASS; КОМПОГЛАСС. Согласно приложению №0002647.

Код ОК 22.21.42.110

Код ТН ВЭД России
3921 90 100 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов,
стандартов организаций, сводов правил,
условий договоров на соответствие которых
проводилась сертификация)

Федеральный закон «Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ, ГОСТ 30244-
94; ГОСТ 30247.0-94; ГОСТ 30402-96; ГОСТ 12.1.044-89;
ГОСТ Р 51032-97

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № 001/A-24/02/25 от 24.02.2025 года,
выданный Испытательной лабораторией "Орион" ООО "Вега"
(аттестат аккредитации РОСС RU.31588.04ОЦН0.ИЛ03)

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем
в орган по сертификации в качестве
доказательств соответствия продукции)

Заявка ПЭ ОС05 № Г458978 от 19.02.2025г. Акт отбора
образцов ПЭ ОС05 № Г458978 от 19.02.2025г. ТУ 22.21.42-004-
03009823-2024

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с

24.02.2025

по 23.02.2028

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
(подпись, инициалы, фамилия)

А.А. Белянин

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

В.С. Киров



СДСПБ



Система добровольной сертификации в области пожарной безопасности «Прибор-Эксперт»

регистрационный № РОСС RU.31588.04ОЦН0 от 02.12.2016 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ к сертификату соответствия

№ РОСС RU.31588.04ОЦН0.ОС05.01364
(номер сертификата соответствия)

0002647

(учетный номер бланка)

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ)

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждение требованиям национального стандарта или свода правил
Метод II ГОСТ 30244-94	«Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть»	Группа горючести – Г3 (нормальногорючие)
ГОСТ 30402-96	«Материалы строительные. Методы испытаний на воспламеняемость»	Группа воспламеняемости – В2 (умеренновоспламеняемые)
ГОСТ Р 51032-97	«Материалы строительные. Методы испытаний на распространение пламени»	Группа распространения пламени – РП2 (слабораспространяющие)
п. 4.18 ГОСТ 12.1.044-89*	«Система стандартов Безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения»	Группа дымообразующей способности – Д3 (с высокой дымообразующей способностью)
п. 4.20 ГОСТ 12.1.044-89*	«Система стандартов Безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения»	Группа токсичности – Т2 (умеренноопасные)



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

А.А. Белянин

В.С. Киров