

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-RU.ЧС13.В.01206

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0009516

Общество с ограниченной ответственностью «ЭТИЗ»

Адрес: 119192, РОССИЯ, Москва, Ломоносовский проспект, д. 43, корпус 2, помещение 1, ком. 1,

ОГРН: 1157627002356, тел.: +7 495 775 02 50

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ЭТИЗ»

Адрес: 119192, РОССИЯ, Москва, Ломоносовский проспект, д. 43, корпус 2, помещение 1, ком. 1.

Адрес производства: 150522, РОССИЯ, Ярославская область, Ярославский район, поселок Речной, ул. Заводская, д. 5,

ОГРН: 1157627002356, тел.: +7 4852 43 41 70

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ОС «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России

143903, Россия, Московская область, г. Балашиха, мкр. ВНИИПО, д. 12, ОГРН: 1025000508610,

тел./факс: +7 495 529 85 61, e-mail: info@pojtest.ru.

Аттестат аккредитации № RA.RU.10ЧС13, Росаккредитация

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Облицовка огнезащитная плитами из паростекла ЭТИЗ®

марки СТРОНГ 180 ТУ 23.99.19-004-50954087-2016 толщиной 100 мм

для стальных конструкций, выполненная по технологическому регламенту

№ 20-11.17 от 20.12.2017 ООО «ЭТИЗ»

Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП):

код ОКПД 2: 23.99.19.110

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г.)

3-я группа огнезащитной эффективности ГОСТ Р 53295-2009 «Средства огнезащиты для стальных конструкций.

Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности»

(см. Приложение № 0008099)

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Отчет о сертификационных испытаниях № 14138 от 14.09.2018

ИЛ НИЦ ПБ ФГБУ ВНИИПО МЧС России, № ТРПБ.RU.ИН02.

Акт о результатах анализа состояния производства № 14676/14762 от 23.04.2018

ОС «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России, № RA.RU.10ЧС13.

Схема сертификации: 4с

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ТУ 23.99.19-004-50954087-2016 «Изделия теплозвукоизоляционные «ЭТИЗ® Паростекло»;

технологический регламент № 20-11.17 от 20.12.2017 «Каркасная огнезащитная облицовка несущих конструкций (стальных колонн)

плитами из паростекла ЭТИЗ® толщиной 100 мм» ООО «ЭТИЗ»

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 25.09.2018

по 25.09.2023

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)


подпись

подпись

Е.Н. Мизина

инициалы, фамилия

Т.Б. Боровикова

инициалы, фамилия